

# Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240168RECO07-B-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

EcoFlow Inc.

RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Marca: / Trademark:



ECOFLOW

Dirección de fábrica: /

Factory location:

EcoFlow Inc.

Building B1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor híbrido PowerOcean / PowerOcean Hybrid Inverter**

Modelos: / Models:

EF HD-P3-  
6K0-S1

EF HD-P3-  
8K0-S1

EF HD-P3-  
10K-S1

EF HD-P3-  
12K-S1

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

6 kW

8 kW

10 kW

12 kW

Tensión nominal / Rated voltage

230/400 V<sub>AC</sub>

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

V5.1.19.4

Número de fases / Number of phases

Trifásico / Three-phase  
(3/N/PE)

Transformador de aislamiento /  
Isolation transformer

No / No

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / Is in compliance with the requirements of the regulations:

- **RD 647/2020**, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. <sup>(1)</sup>
- **RD 413/2014**, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. <sup>(1)</sup>
- **RD 1699/2011**, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> **Observación:** Siendo **SOLO** certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / <sup>(1)</sup> **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 10 de diciembre de 2024. / This certificate is first issued on 10<sup>th</sup> December 2024.

Este certificado es válido hasta el 10 de diciembre de 2029. / This certificate is valid until the 10<sup>th</sup> December 2029.

Madrid, 10 de diciembre de 2024 / Madrid, 10<sup>th</sup> December 2024

María J. González Soria  
Certificadora

